

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Кабель силовой 10 кВ 1х70 мм²	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Описание	Одножильный силовой кабель на номинальное напряжение 10кВ с алюминиевой круглой многопроволочной уплотнительной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с экраном из герметичной алюминиевой трубки, с элементами продольной герметизации экрана, с броней из лент алюминия должен соответствовать ГОСТ 55025-2012 и ТУ производителя
Количество, м	26 844
Марка	АПвБаПуг либо АПвАБаПуг
Класс напряжения, кВ	10
Номинальное сечение жилы, мм ²	70
Допустимый нагрев токопроводящей жилы в режиме перегрузки, °С	Не менее 130
Длительно допустимая температура нагрева жил, °С	Не менее 90
Предельно допустимая температура жилы провода при односекундном к.з., °С	Не менее 250
Экран	сечение не менее 50 мм ² ; из герметичной алюминиевой трубки
Срок службы, лет	Не менее 30
Страна происхождения ¹	
2. Кабель силовой 1 кВ 4х50 мм²	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Описание	Кабель силовой на номинальное напряжение 1кВ с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с броней из лент должен соответствовать ГОСТ 31996-2012 и ТУ производителя
Количество, м	1 767
Марка	АПвБШв
Класс напряжения, кВ	1
Количество жил	4
Номинальное сечение жилы, мм ²	50
Допустимый нагрев токопроводящей в режиме перегрузки, °С	Не менее 130
Длительно допустимая температура нагрева жил, °С	Не менее 90
Предельная температура жилы при коротком замыкании °С	Не менее 250
Температура эксплуатации, °С	От -50 до + 50

¹ Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Срок службы, лет	Не менее 25
Страна происхождения ²	
3. Кабель силовой 1 кВ 4х240 мм²	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Описание	Кабель силовой на номинальное напряжение 1кВ с алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с броней из лент должен соответствовать ГОСТ 31996-2012 и ТУ производителя
Количество, м	3 057
Марка	АПвБШв
Класс напряжения, кВ	1
Количество жил	4
Номинальное сечение жилы, мм ²	240
Допустимый нагрев токопроводящей жилы в режиме перегрузки, °С	Не менее 130
Длительно допустимая температура нагрева жил, °С	Не менее 90
Предельная температура жилы при коротком замыкании, °С	Не менее 250
Температура эксплуатации, °С	От -50 до + 50
Срок службы, лет	Не менее 25
Страна происхождения ³	

² Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

³ Отсутствие в Котировочной Заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого Товара не является основанием для отклонения Заявки, и такая Котировочная Заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.