

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

623050 Свердловская обл.
п.Бисерть ул. Революции, 21
Тел./факс (34398)6-16-80
E-mail: mupgku2008@yandex.ru

ИНН 6646014785
КПП 664601001
Р/сч 40702810316370033100
Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г.Екатеринбург
К/сч 30101810500000000674
БИК 046577674
ОГРН 1086646000902



УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП ЖКУ р.п.Бисерть
О.А. Ряпасов

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на присоединение водопроводной сети к централизованной системе водоснабжения
МУП ЖКУ р.п. Бисерть

1. Заказчик: ООО «ЦТО «ЛОГИСТИК».
2. Объект: земельный участок по адресу: р.п. Бисерть ул. Придорожная, кадастровый номер 66:65:0301059:99.
3. Краткое содержание существующей системы водоснабжения:
 - источник водоснабжения: подземная скважина микр. ЛПХ;
 - очистные сооружения хозяйственно-питьевого водоснабжения – отсутствуют;
 - централизованная система водоснабжения;
4. Потребность в объемах водопотребления – 30,5 куб.м/сут.
5. Предельные свободные мощности существующих водопроводных сетей - 0,7 тыс. м³/сут (общ. по пгт. Бисерть);
6. Максимальная нагрузка объекта строительства не должна превышать предельных свободных мощностей существующих сетей.
7. Водоснабжение объекта можно осуществить подключением к водопроводной сети МУП ЖКУ р.п. Бисерть, в районе участка с кадастровым номером 66:65:0301059:30.
8. Диаметр существующей водопроводной сети в точке подключения -100 мм., материал - сталь, гарантированное давление – 1,5-2 кгс/см².
9. Абсолютная отметка низа трубы существующего водовода: отсутствует (уточнить при проектировании).
10. Данные технические условия являются основанием для проектирования и не дают права на производство работ и подключения к сетям.
11. Осуществить разработку проекта, строительство водовода и общестроительные работы специализированными организациями.
12. Проект на строительство водопроводной сети согласовать с МУП ЖКУ р.п. Бисерть, один экземпляр предоставить в МУП ЖКУ.

13. Производство земляных работ согласовать с МУП ЖКУ р.п. Бисерть дополнительно.

14. Обеспечить выполнение проектных, строительных работ, ввод в эксплуатацию объекта, оформление и передачу исполнительной документации в соответствии со строительными нормами и правилами.

15. Учет питьевой воды МУП ЖКУ р.п. Бисерть будет вести по показаниям прибора учета. Согласно данным техническим условиям на узле ввода установить прибор учета холодной воды.

16. Врезка будет разрешена после выполнения п.11-14, а также после предоставления исполнительной съемки, актов на скрытые работы и сертификатов на материалы в МУП ЖКУ р.п. Бисерть.

17. Осуществить врезку в водопроводную сеть МУП ЖКУ р.п. Бисерть специализированной организацией с разрешения и под надзором МУП ЖКУ р.п. Бисерть.

18. Запрещается без письменного согласования с МУП ЖКУ р.п. Бисерть любые присоединения к водопроводной сети заказчика и несанкционированный отбор питьевой воды для объектов нежилого назначения.

19. При невыполнении настоящих ТУ по п. 5-17 присоединение к центральной водопроводной сети считается самовольным и подлежит отсоединению с возмещением затрат МУП ЖКУ р.п. Бисерть за причиненные убытки, и в т.ч. выполненные работы по отсоединению.

20. На месте врезки в центральную магистраль установить капитальный колодец с запорной арматурой.

21. Подключение объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется после получения технических условий, и на основании договора, в указанные, в этом договоре, сроки, **точку подключения определить проектом.**

22. Срок действия технических условий, не менее 3 лет.

23. Утвержденная, на момент выдачи технических условий, плата за подключение к водопроводным сетям определяется в соответствии с расчетами.

Директор

О.А. Ряпасов

«26» июня 2023 г.

Настоящее разрешение на водоснабжение получил(а) «___» _____ 2023 г.

Подпись

ФИО