

Разъяснение № 1
положений Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право
заключения Договора поставки источников бесперебойного питания, оборудования и
комплектующих

Реестровый номер № 32414125335

«01» ноября 2024

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель генерального директора
ООО «Автодор-Платные Дороги»

_____ А.А. Харзинов

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Автодор-Платные Дороги»

_____ Д.В. Климов

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор - ТП»

_____ И.Н. Комкова

СОГЛАСОВАНО

Директор по правовой деятельности -
директор департамента по правовому
сопровождению и договорной работе ООО
«Автодор — Платные Дороги»

_____ А.В. Пармонова

г. Москва

От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки оборудования для модернизации ядра сети и новых включений, реестровый номер № 32414125335.

Вопрос № 1

1) У Вас в техническом задании указано: «Допустимое отклонение нижней границы входного напряжения в режиме ЕСО и для электронного байпаса, % - Мин: 20%,30% или 45% (по умолчанию)» Просим удалить данный пункт, так как у каждого производителя ИБП свои показатели на данное оборудование. И всех производителей в среднем «40% ÷ - 10%: настраивается, по умолчанию: -20%».

Ответ на вопрос № 1:

В Техническом задании на поставку оборудования и комплектующих источников бесперебойного питания (Приложение № 2 к Извещению) установлен перечень оборудования которое необходимо поставить в рамках выполнения обязательств по договору или его эквивалент с описанием качественных и количественных характеристик, требования в отношении которых установлены приложением № 2 к Извещению, а также установлены минимальные и/или максимальные показатели количественных характеристик Товаров с использованием слов «(не) более», «(не) менее», «(не) выше», «(не) ниже», знаков «<», «>», «≤», «≥», и после указанных слов/знаков сразу следует числовое значение (без разделения знаками препинания «:» «-»), необходимо указывать конкретные числовые значения таких характеристик, если иное не указано в Технической части (Приложение № 2 к Извещению).

В данной характеристике указано допустимое отклонение нижней границы входного напряжения в режиме ЕСО и для электронного байпаса, и вы вправе дать свое значение в рамках установленных показателей.

Вопрос № 2

2) У вас установлено требование «Плавный пуск» что под ним подразумевается, так как для ИБП данная характеристика не характерна.

Ответ на вопрос № 2

Плавный пуск - функция, при которой силовые модули каждого агрегата в параллельной системе будут включаться последовательно через определенные промежутки времени, чтобы избежать высокой пусковой нагрузки на генератор.

Вопрос № 3

3) Просим удалить характеристику «Максимальный выходной ток, А Не более 63» так вы данная характеристика явно завышена.

Ответ на вопрос № 3

Характеристика «Максимальный выходной ток, А Не более 63» не является завышенной и допускает указание участником закупки показателя в указанном интервале ниже или равным данному числу.

Вопрос № 4

4) Поворотный ЖК-дисплей со встроенным гироскопом не совсем характерен для стоечных ИБП.

Ответ на вопрос № 4

Данная характеристика требуется заказчику для вариативности размещения оборудования.

Вопрос № 5

5) У Вас установлены требования «Автономный режим (каждые 4 с), низкое напряжение АБ (каждые 2 с), батарея отсоединена/полностью разряжена/нуждается в замене (каждые 0,5 с), перегрузка и неисправность ИБП (непрерывно)» однако у каждого производителя установлены свое время и это совершенно индивидуально для каждого оборудования. Просим удалить данный пункт.

Ответ на вопрос № 5

Данная характеристика требуется заказчику для привлечения внимания сотрудников, обслуживающих оборудование. Оснований для удаления данного пункта или внесения изменений в извещение нет.

Вопрос № 6

6) У вас установлены ограничение по Массе не менее 15,5, однако это слишком заниженный показатель. У запрашиваемого ИБП СБП ЕРМАК 220-220.10-Р вес 18 кг, просим расширить этот показатель до 21 кг.

Ответ на вопрос № 6

Масса не менее 15,5 кг допускает характеристику более установленного значения.

Вопрос № 7

7) У вас установлены требования «Процессор ARM Cortex-M4F 120Mhz 32bit» «Память Не менее 1 Mbit Flash memory (встроенная), Не менее 16 Mbit Flash memory (внешняя), Не менее 256 Kbyte SDRAM», однако вы перечислил составные части SNMP карты, просим удалить данный пункт так как каждый производитель использует свои компоненты.

Ответ на вопрос № 7

Данные требования установлены заказчиком в рамках необходимости взаимозаменяемости оборудования, находящегося в эксплуатации.

Вопрос № 8

8) У вас установлены требования «Поддерживаемые протоколы http, IPv.4, SNMP v.1/v.2с, TCP/IP, SMTP, SNTP, DHCP, Telnet, BOOTP, DNS, Modbus по TCP/IP» просим убрать данный пункт из ТЗ, так как у всех SNMP карт разные протоколы.

Ответ на вопрос № 8

Данное требование установлено заказчиком, так как заказчик поддерживает и работает именно с такими протоколами; при этом данный набор протоколов стандартный для подобного оборудования.