

Разъяснение № 2
положений Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право
заключения Договора поставки, монтажа и пуско-наладки электрической станции быстрого
заряда электротранспорта на км 306 а/д М-4«Дон» (справа)

Реестровый номер № 32515019877

«18» июля 2025 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела организации закупочной
деятельности ООО УК «Автодор»

_____ Д.Н. Пожидаев

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Центра управления проектами
ООО УК «Автодор»

_____ Е.В. Клементьева

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор - ТП»

_____ И.Н. Комкова

г. Москва

От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки, монтажа и пуско-наладки электрической станции быстрого заряда электротранспорта на км 306 а/д М-4«Дон» (справа), реестровый номер № 32515019877.

Вопрос № 1:

Согласно ст.3 п.4 223 ФЗ не допускается ограничение допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.

1) п.4.13 Объемное реалистичное воспроизведение типа коннектора зарядной станции на мониторе, позволяющее идентифицировать тип коннектора.

запрос:

Указанные выше требования носят неизмеримый характер, не влияют на функционирование зарядной станции, являются избыточным требованием, ограничивающим конкуренцию.

Для идентификации типа коннекторов достаточно воспроизведение типа коннектора зарядной станции на мониторе. Кроме того, тип коннектора, как правило, прописан на самой станции над или под зарядным кабелем с пистолетом.

Просим исключить данное требование, как избыточное и необоснованное.

Ответ на вопрос № 1:

В соответствии с вашим запросом в пункт 4.13. Технической части (Приложение № 2 к Извещению) будут внесены изменения.

Вопрос № 2:

1) п.5.3 Наличие **модульного** ограничителя перенапряжения на выходе

запрос: исполнение системы безопасности у производителей может быть различное, главное функционал данной опции-ограничение перенапряжения.

Просим исключить ограничение, допустить разные типы исполнения данного требования:

Указать: Наличие ограничителя перенапряжения на выходе

Ответ на вопрос № 2:

В соответствии с вашим запросом в пункт 5.3. Технической части (Приложение № 2 к Извещению) будут внесены изменения.

Вопрос № 3:

2) п.5.4 Наличие **реле** контроля изоляции (**РКИ**) в сетях постоянного тока

запрос: исполнение системы безопасности у производителей может быть различное, например, вместо реле – плата. Установление конкретного способа исполнения функции является ограничением конкуренции, так как потребность Заказчика в получении функции защиты, а не конкретном ее исполнении.

Просим исключить ограничение, допустить разные типы исполнения данного требования:

Указать: Наличие прибора контроля изоляции в сетях постоянного тока.

Ответ на вопрос № 3:

В соответствии с вашим запросом в пункт 5.4. Технической части (Приложение № 2 к Извещению) будут внесены изменения.

Вопрос № 4:

п.7.6, п.7.7 просим уточнить: есть возможность предоставить данные документы только при поставке оборудования?

Ответ на вопрос № 4:

Документы предоставляются с комплектом поставки.

Вопрос № 5:

п. 10.2 Вывод отображения с экрана монитора станции и камеры видеонаблюдения

Вопрос: просим исключить избыточное требование.

Ответ на вопрос № 5:

В соответствии с вашим запросом в пункт 10.2. Технической части (Приложение № 2 к Извещению) будут внесены изменения.

Вопрос № 6:

п. 12.2 Для брендинга станций используется пленка Orajet551GRA, с ламинацией oraguard толщиной.

Ответ на вопрос № 6:

В соответствии с вашим запросом в пункт 12.2 Технической части (Приложение № 2 к Извещению) будут внесены изменения.

Вопрос № 7:

п.12.5 Допускается использование аналогов пленки и/или ламинации только по предварительному согласованию с Покупателем.

Если Покупатель не согласует аналог пленки и ламинации, это будут риски для Поставщика. Просим допустить альтернативные способы нанесения дизайна.

Ответ на вопрос № 7:

В соответствии с вашим запросом в пункт 12.5. Технической части (Приложение № 2 к Извещению) будут внесены изменения.