

Разъяснения № 1
в Извещение о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения
Договора на оказание услуг связи, а также предоставления мест в серверном шкафу,
расположенном в Помещении Машинного зала ЦОД, для размещения оборудования
Заказчика

Реестровый номер № 31908267752

«09» сентября 2019

СОГЛАСОВАНО

Заместитель генерального
директора по управлению электронной
торговой площадкой
ООО «Автодор-ТП»

_____ С.О. Дарьина
« _____ » _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела управления электронной
торговой площадкой
ООО «Автодор-ТП»

_____ Е.А. Архипова
« _____ » _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова
« _____ » _____ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Отдела организации и
проведения конкурентных процедур
ООО «Автодор - ТП»

_____ Н.Е. Слепцова
« _____ » _____ 2019 г.

г. Москва - 2019 г.

От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг связи, а также предоставления мест в серверном шкафу, расположенном в Помещении Машинного зала ЦОД, для размещения оборудования Заказчика, реестровый номер № 31908267752:

Вопрос:

В Приложении № 2 к Котировочной документации «Техническое задание на право заключения договора оказания услуг связи, а также предоставления мест в серверном шкафу, расположенном в Помещении Машинного зала ЦОД, для размещения оборудования Заказчика», в пункте 10 «Услуги по предоставлению мест в серверном шкафу», в подпункте 10.2 указано следующее:

«10.2. В соответствии с настоящим Техническим заданием к услуге по предоставлению мест в Серверном шкафу предъявляются следующие требования:

Оборудование Заказчика должно быть размещено в Помещении Машинного зала ЦОД.

Все Оборудование Заказчика должно быть размещено в одном Серверном шкафу стандартной шириной 19 дюймов.

При размещении Оборудования Заказчика должны быть использованы Серверные шкафы высотой не ниже 42U, глубиной – 1200 мм.

Оборудование Заказчика должно быть подключено к Источникам электроснабжения переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц.

Оборудование Заказчика должно быть подключено к каналам доступа к сети Интернет в рамках оказания Услуг связи.

Должны быть предоставлены порты Ethernet, соответствующие спецификациям Ethernet 10/100/1000 BaseTX, 1000 BaseLX/SX, 10G Base для подключения оборудования к сети Интернет, организации каналов Ethernet «точка-точка», каналов доступа к L2/L3 VPN.

Должна быть обеспечена возможность Холодного перезапуска Оборудования Заказчика без присутствия его представителя, после обращения Заказчика в контакт-центр Исполнителя».

Просим уточнить адрес подключения (точка подключения канальной части Заказчика) для понимания организации каналов Ethernet «точка-точка», каналов доступа к L2/L3 VPN.

Ответ:

В соответствии с данным запросом будут внесены соответствующие изменения в Извещение о проведении Запроса котировок.