

Разъяснения № 1
положений Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по пользованию виртуальной инфраструктурой

Реестровый номер № 32009271585

«06» июля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела закупок и
договорной работы
ООО «Единый оператор ЦКАД»

_____ Е.В. Зубкова
« _____ » _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
ООО «Единый оператор ЦКАД»

_____ Т.Э. Батукаев
« _____ » _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор - ТП»

_____ И.Н. Комкова
« _____ » _____ 2020г.

г. Москва - 2020 г.

От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по пользованию виртуальной инфраструктурой, реестровый номер 32009271585.

Вопрос 1:

В пункте 5.2. «Общие требования к ЦОД провайдера», подпункте 5.2.14. установлено следующее требование: «Возможность разместить в обоих дата-центрах оборудование Абонента».

В данной закупке не предусмотрен перечень оборудования аппаратного уровня. Требуется ли в рамках данного ТЗ размещать оборудование абонента в ЦОД?

Ответ на вопрос 1:

В соответствии с подпунктом 5.2.14 Технического задания (Приложение №2 к Извещению) требуется возможность размещать оборудование абонента в ЦОД.

Вопрос 2:

В пункте 5.2. «Общие требования к ЦОД провайдера», подпункте 5.2.15 установлено следующее требование: «Провайдер должен обеспечить размещение своих вычислительных мощностей на двух территориально разнесенных независимых площадках».

Требуется ли разместить перечень предоставленных вычислительных ресурсов в двух ЦОД в рамках данного ТЗ? Перечень вычислительных ресурсов в приложении №1 к договору прописан с учетом выделения в двух ЦОД?

Ответ на вопрос 2:

В соответствии с подпунктом 5.2.15 Технического задания (Приложение №2 к Извещению) Провайдер должен обеспечить размещение своих вычислительных мощностей на двух территориально разнесенных независимых площадках, это значит, что перечень запрашиваемых мощностей должен быть также размещен на двух территориально разнесенных независимых площадках.

Вопрос 3:

В подпунктах 5.2.12. и 5.2.13 противоречие.

Прошу уточнить какая сертификация по Uptime Institute требуется? Пункты 5.2.13. и 5.2.12 противоречат друг другу

Прошу скорректировать требования по доступности.

Ответ на вопрос 3:

Требуется доступность 99,999.

Вопрос 4:

В пункте 5.3. «Требования к телекоммуникационным ресурсам ЦОД», подпункты 5.3.1. и 5.3.2 противоречат друг другу. Просим скорректировать требования по количеству провайдеров.

Ответ на вопрос 4:

По данному вопросу внесены изменения в Техническое задание.

Вопрос 5:

Какая ширина канала требуется для защиты от DDoS?

Ответ на вопрос 5:

По данному вопросу внесены изменения в Техническое задание.

Вопрос 6:

Подпункт 5.5.4 и Подпункт 6.1.7. таблицы пункт 7 противоречат друг другу. Прошу скорректировать требования по частоте процессора.

Ответ на вопрос 6:

По данному вопросу внесены изменения в Техническое задание.

Вопрос 7:

Просим указать сроки начала предоставления услуги?

Ответ на вопрос 7:

Согласно п.1.4. проекта договора Срок оказания услуг: 12 месяцев с даты подписания настоящего Договора.

Вопрос 8:

Какой уровень защищенности требуется для хранения и обработки персональных данных в информационных систем Абонента?

Ответ на вопрос 8:

По данному вопросу внесены изменения в Техническое задание.

Вопрос 9:

Просим исключить лицензию ФСТЭК России на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации или пояснить каким нормативным документом обусловлено требование заказчика к её предоставлению.

Ответ на вопрос 9:

В ЦОД предполагается осуществлять обработку ПДн работников и контрагентов Общества, в этой связи ЦОД должен полностью соответствовать существующим требованиям законодательства:

- 1) Федеральный закон №149 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
- 2) Федеральный закон №152 ФЗ «О персональных данных»;
- 3) постановление № 1119 от 01.11.12;
- 4) Приказ ФСТЭК России № 21 от 18.02.2013;
- 5) Приказ ФСБ N378 от 10.07.2014.

В соответствии с действующим законодательством в области защиты персональных данных ЦОД, в котором осуществляется обработка персональных данных, должен быть аттестован по требованиям безопасности информации, определяемым ФСТЭК, что предполагает внедрение организационных и технических мер защиты. А провайдер этих услуг должен иметь лицензию на осуществление такой деятельности в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 04.05.2011"О лицензировании отдельных видов деятельности" (ст. 12, п. 5)