

Разъяснения № 2
положений Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по пользованию виртуальной инфраструктурой

Реестровый номер № 32009271585

«06» июля 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела закупок и
договорной работы
ООО «Единый оператор ЦКАД»

_____ Е.В. Зубкова
« _____ » _____ 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
ООО «Единый оператор ЦКАД»

_____ Т.Э. Батукаев
« _____ » _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор - ТП»

_____ И.Н. Комкова
« _____ » _____ 2020г.

г. Москва - 2020 г.

От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора на оказание услуг по пользованию виртуальной инфраструктурой, реестровый номер 32009271585.

Вопрос 1:

В пункте 5.2. «Общие требования к ЦОД провайдера», подпункте 5.2.14. установлено следующее требование: «Возможность разместить в обоих дата-центрах оборудование Абонента».

В данной закупке не предусмотрен перечень оборудования аппаратного уровня. Требуется ли в рамках данного ТЗ размещать оборудование абонента в ЦОД?

Ответ на вопрос 1:

В соответствии с подпунктом 5.2.14 Технического задания (Приложение №2 к Извещению) требуется возможность размещать оборудование абонента в ЦОД.

Вопрос 2:

В пункте 5.2. «Общие требования к ЦОД провайдера», подпункте 5.2.15 установлено следующее требование: «Провайдер должен обеспечить размещение своих вычислительных мощностей на двух территориально разнесенных независимых площадках».

Требуется ли разместить перечень предоставленных вычислительных ресурсов в двух ЦОД в рамках данного ТЗ? Перечень вычислительных ресурсов в приложении №1 к договору прописан с учетом выделения в двух ЦОД?

Ответ на вопрос 2:

В соответствии с подпунктом 5.2.15 Технического задания (Приложение №2 к Извещению) Провайдер должен обеспечить размещение своих вычислительных мощностей на двух территориально разнесенных независимых площадках, это значит, что перечень запрашиваемых мощностей должен быть так же размещен на двух территориально разнесенных независимых площадках.

Вопрос 3:

В подпунктах 5.2.12. и 5.2.13 противоречие.

Прошу уточнить какая сертификация по Uptime Institute требуется? Пункты 5.2.13. и 5.2.12 противоречат друг другу

Прошу скорректировать требования по доступности.

Ответ на вопрос 3:

Требуется доступность 99,999.

Вопрос 4:

В пункте 5.3. «Требования к телекоммуникационным ресурсам ЦОД», подпункты 5.3.1. и 5.3.2 противоречат друг другу. Просим скорректировать требования по количеству провайдеров.

Ответ на вопрос 4:

По данному вопросу внесены изменения в Техническое задание.

Вопрос 5:

Какая ширина канала требуется для защиты от DDoS?

Ответ на вопрос 5:

По данному вопросу внесены изменения в Техническое задание.

Вопрос 6:

Подпункт 5.5.4 и Подпункт 6.1.7. таблицы пункт 7 противоречат друг другу. Прошу скорректировать требования по частоте процессора.

Ответ на вопрос 6:

По данному вопросу внесены изменения в Техническое задание.

Вопрос 7:

Просим указать сроки начала предоставления услуги?

Ответ на вопрос 7:

Согласно п.1.4. проекта договора Срок оказания услуг: 12 месяцев с даты подписания настоящего Договора.

Вопрос 8:

Какой уровень защищенности требуется для хранения и обработки персональных данных в информационных систем Абонента?

Ответ на вопрос 8:

По данному вопросу внесены изменения в Техническое задание.

Вопрос 9:

Просим исключить лицензию ФСТЭК России на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации или пояснить каким нормативным документом обусловлено требование заказчика к её предоставлению.

Ответ на вопрос 9:

В ЦОД предполагается осуществлять обработку ПДн работников и контрагентов Общества, в этой связи ЦОД должен полностью соответствовать существующим требованиям законодательства:

- 1) Федеральный закон №149 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации";
- 2) Федеральный закон №152 ФЗ «О персональных данных»;
- 3) постановление № 1119 от 01.11.12;
- 4) Приказ ФСТЭК России № 21 от 18.02.2013;
- 5) Приказ ФСБ N378 от 10.07.2014.

В соответствии с действующим законодательством в области защиты персональных данных ЦОД, в котором осуществляется обработка персональных данных, должен быть аттестован по требованиям безопасности информации, определяемым ФСТЭК, что предполагает внедрение организационных и технических мер защиты. А провайдер этих услуг должен иметь лицензию на осуществление такой деятельности в соответствии с Федеральным законом № 99-ФЗ от 04.05.2011"О лицензировании отдельных видов деятельности" (ст. 12, п. 5)