

Изменения №1
в Документацию о Запросе ценовых предложений поставки силового кабеля 1x120 – 10 кВ

Реестровый номер № AVT24062400003

«25» июня 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО- «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора
ООО «СК «Автодор»

_____ Г.И. Сунгатуллина

г. Москва 2024 г.

Внести в Документацию о Запросе ценовых предложений поставки силового кабеля 1x120 – 10 кВ, реестровый номер № AVT24062400003, следующее изменение:

1. Техническую часть (Приложение № 2 к Документации) изложить в следующей редакции:

1. Силовой кабель 1x120 -10кВ	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Описание	Одножильный силовой кабель на номинальное напряжение 10кВ с алюминиевой круглой многопроволочной уплотненной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с экраном из герметичной сварной алюминиевой трубки, с элементами продольной герметизации экрана, с броней из лент алюминиевого сплава должен соответствовать ГОСТ 34834-2022, с усиленной оболочкой из термопластичного полиэтилена черного цвета.
Количество:	55 км
Марка:	АПвБаПуг
Класс напряжения:	10 кВ
Количество жил:	1
Номинальное сечение жилы:	120 мм ²
Конструкция алюминиевой оболочки:	Сплошная, сварная, толщина стенки 0,8 мм
Конструкция брони:	2(две) алюминиевые ленты 0,5 x 50 мм
Сечение экрана:	50 мм ²
Сопротивление постоянному току, жила/экран, на 1 км:	0,253 Ом / 0,641 Ом
Термически допустимый ток K_3 , за 1 секунду, жила/экран:	11,3 кА / 4,9 кА
Длительно допустимый ток при прокладке в земле плоскостью/треугольником:	298 А / 288 А
Страна происхождения:	Российская Федерация

2. Остальные положения Документации о Запросе ценовых предложений поставки силового кабеля 1x120 – 10 кВ, реестровый номер № AVT24062400003, оставить без изменения.