

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

1. Кабель АПвВГнг(А)-LS 4x16	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Описание	Кабель силовой с четырьмя алюминиевыми жилами и сечением 16 мм ² , в однопроволочном круглом исполнении по ГОСТ 22483-2012, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в наружной оболочке из полиэтилена повышенной твёрдости пониженной пожарной опасности, с пониженным дымо и газовыделением
Количество:	3 397 м
Номинальное переменное напряжение:	0,66/1 кВ
Количество жил:	4
Номинальное сечение жилы:	16
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012:	П16.8.2.2.2
Страна происхождения:	Российская Федерация
2. Кабель АПвВГнг(А)-LS 4x25	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Описание	Кабель силовой с четырьмя алюминиевыми жилами и сечением 25 мм ² , в однопроволочном круглом исполнении по ГОСТ 22483-2012, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в наружной оболочке из полиэтилена повышенной твёрдости пониженной пожарной опасности, с пониженным дымо и газовыделением
Количество:	6 668 м
Номинальное переменное напряжение:	0,66/1 кВ
Количество жил:	4
Номинальное сечение жилы:	25
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012:	П16.8.2.2.2
Страна происхождения:	Российская Федерация
3. Кабель АПвВГнг(А)-LS 4x35	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Описание	Кабель силовой с четырьмя алюминиевыми жилами и сечением 35 мм ² , в однопроволочном круглом исполнении по ГОСТ 22483-2012, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в наружной оболочке из полиэтилена повышенной твёрдости пониженной пожарной опасности, с пониженным дымо и

	газовыделением
Количество:	12 339 м
Номинальное переменное напряжение:	0,66/1 кВ
Количество жил:	4
Номинальное сечение жилы:	35
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012:	П16.8.2.2.2
Страна происхождения:	Российская Федерация
4. Кабель АПвВГнг(А)-LS 4x50	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Описание	Кабель силовой с четырьмя алюминиевыми жилами и сечением 50 м2, в однопроволочном круглом исполнении по ГОСТ 22483-2012, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в наружной оболочке из полиэтилена повышенной твёрдости пониженной пожарной опасности, с пониженным дымо и газовыделением
Количество:	17 843 м
Номинальное переменное напряжение:	0,66/1 кВ
Количество жил:	4
Номинальное сечение жилы:	50
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012:	П16.8.2.2.2
Страна происхождения:	Российская Федерация
5. Кабель АПвВГнг(А)-LS 4x70	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Описание	Кабель силовой с четырьмя алюминиевыми жилами и сечением 70 м2, в однопроволочном круглом исполнении по ГОСТ 22483-2012, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в наружной оболочке из полиэтилена повышенной твёрдости пониженной пожарной опасности, с пониженным дымо и газовыделением
Количество:	17 577 м
Номинальное переменное напряжение:	0,66/1 кВ
Количество жил:	4
Номинальное сечение жилы:	70
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012:	П16.8.2.2.2
Страна происхождения:	Российская Федерация

6. Кабель АПвВГнг(А)-LS 4x95

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Описание	Кабель силовой с четырьмя алюминиевыми жилами и сечением 95 м2, в однопроволочном круглом исполнении по ГОСТ 22483-2012, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в наружной оболочке из полиэтилена повышенной твёрдости пониженной пожарной опасности, с пониженным дымо и газовойделением
Количество:	8 219 м
Номинальное переменное напряжение:	0,66/1 кВ
Количество жил:	4
Номинальное сечение жилы:	95
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012:	П16.8.2.2.2
Страна происхождения:	Российская Федерация

7. Кабель АПвВГнг(А)-LS 4x120

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Описание	Кабель силовой с четырьмя алюминиевыми жилами и сечением 120 м2, в однопроволочном круглом исполнении по ГОСТ 22483-2012, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в наружной оболочке из полиэтилена повышенной твёрдости пониженной пожарной опасности, с пониженным дымо и газовойделением
Количество:	2 082 м
Номинальное переменное напряжение:	0,66/1 кВ
Количество жил:	4
Номинальное сечение жилы:	120
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012:	П16.8.2.2.2
Страна происхождения:	Российская Федерация