

Качественные и технические характеристики

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
1. Канатная арматура К7-15,7-1860	
Количество, тонн:	52,6
Описание	Канат представляет собой семипроволочную прядь, состоящую из центральной проволоки и шести проволок наружного слоя, свитых по спирали. Канат арматурный, семипроволочный, номинальным диаметром 15,7 мм, из круглой гладкой проволоки, с временным сопротивлением (классом прочности) 1860 Н/мм ² , изготавливается в соответствии с ГОСТ Р 53772-2010. «Канаты стальные арматурные семипроволочные стабилизированные. Технические условия». Канаты изготавливают правой свивки с линейным касанием проволок.
Номинальный диаметр каната, мм	15,7
Разрывное усилие, кН	не менее 279
Максимально допустимое разрывное усилие, кН	329
Условный предел текучести, Н/мм ²	не менее 1650
Страна происхождения	Российская Федерация
2. Анкер тяжной	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт:	18
Описание	Анкер тяжной -многоплоскостной анкер на 19 прядей с чугунным литым корпусом. Передача усилий на бетон осуществляется через ряд параллельных ребер, анкер соответствует чертежу №1.
Материал изготовления анкера	Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016
Материал анкерного стакана	Чугун ВЧ50 ГОСТ 7293-2014
Страна происхождения	Российская Федерация
3. Анкер глухой	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт:	4
Описание	Анкер глухой -многоплоскостной анкер на 19 прядей с чугунным литым корпусом. Передача усилий на бетон осуществляется через ряд параллельных ребер, анкер соответствует чертежу №2.
Материал изготовления анкера	сталь 40Х ГОСТ 4543-2016

Материал анкерного стакана	чугун ВЧ50 ГОСТ 7293-2014
Страна происхождения	Российская Федерация
4. Анкер тип R (куплер)	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт:	54
Описание	Анкер тип R (куплер)- многоплоскостной анкер на 19 прядей с чугунным литым корпусом. Передача усилий на бетон осуществляется через ряд параллельных ребер, анкер соответствует чертежу №3.
Материал изготовления анкера	сталь 40Х ГОСТ 4543-2016
Материал анкерного стакана	чугун ВЧ50 ГОСТ 7293-2014
Страна происхождения	Российская Федерация
5. Каналообразователь L-5700 мм	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт:	385
Описание	Каналообразователь изготовлен из стальной полосы методом вальцовки. Прокат тонколистовой холоднокатаный для каналообразователя соответствует ГОСТ-9045-93 «Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали. Для холодной штамповки.» Лента каналообразователя соответствует ГОСТ 19851-74 «Лента резаная из холоднокатаного проката. Технические условия» Каналообразователь соответствует чертежу №4.
Внутренний диаметр, ID, мм	не менее 100
Внешний диаметр, OD, мм	не более 105
Длина, мм	5700
Толщина тонколистовой ленты каналообразователя, мм	не менее 0,35
Страна происхождения	Российская Федерация
6. Муфта каналообразователя L-300 мм	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт:	407
Описание	В качестве муфты используется отрезок трубы длиной -300 мм. Прокат тонколистовой холоднокатаный для каналообразователя соответствует ГОСТ-9045-93 «Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали. Для холодной штамповки. Технические условия». Лента каналообразователя соответствует ГОСТ 19851-74 «Лента резаная из холоднокатаного проката. Технические условия».

Внутренний диаметр, мм	не менее 105
Внешний диаметр, мм	не более 110
Длина, мм	300
Толщина тонколистовой ленты каналообразователя, мм	не менее 0,35
Страна происхождения	Российская Федерация

7. Муфта каналообразователя L-2000 мм

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт:	54
Описание	В качестве муфты используется отрезок трубы длиной -2000 мм. Прокат тонколистовой холоднокатаный для каналообразователя соответствует ГОСТ-9045-93 «Прокат тонколистовой холоднокатаный из низкоуглеродистой качественной стали. Для холодной штамповки. Технические условия». Лента каналообразователя соответствует ГОСТ 19851-74 «Лента резаная из холоднокатаного проката. Технические условия».
Внутренний диаметр, мм,	не менее 110
Внешний диаметр, мм,	не более 115
Длина, мм	2000
Толщина тонколистовой ленты каналообразователя, мм	не менее 0,35
Страна происхождения	Российская Федерация

8. Накладка инъектировочная без резьбы

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт:	130
Описание	Накладка без резьбы устанавливается на каналообразователь на заранее сделанные в нем отверстия и ставится так, чтобы отверстие в накладке совпало с отверстием в каналообразователе (чертеж №5).
Материал	Полиэтилен НД ГОСТ 16338-85 или полиэтилен ВД по ГОСТ 16337-77
Страна происхождения	Российская Федерация

9. Трубка инъектировочная d=20мм

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, пог. м	240
Описание	Элемент устанавливается при помощи муфты переходника в корпус анкера и в штуцер инъектировочной крышки, предназначен для выхода воздуха и выхода инъектировочного раствора (чертеж №6).
Диаметр внешний, мм	a=20,0

Толщина, мм	b=2,0
Материал	Полиэтилен по ГОСТ 18599-2001.
Страна происхождения	Российская Федерация
10. Трубка инъектировочная d=25мм	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, пог. м	373
Описание	Элемент устанавливается при помощи муфты переходника в корпус анкера и в штуцер инъектировочной крышки, предназначен для выхода воздуха и выхода инъектировочного раствора (чертеж №6).
Диаметр внешний, мм	a=25,0
Толщина, мм	b=2,0
Материал	Полиэтилен по ГОСТ 18599-2001.
Страна происхождения	Российская Федерация