Качественные и технические характеристики

1. Лоток водосточный канальный Plus 200 пг №20/0

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	303
Описание	Лоток соответствует чертежу №1.
Материал изготовления лотка	Бетон
Номинальный размер (Длина x Ширина x Высота), мм	1000x335x365
Гидравлическая высота	295
Толщина стенки лотка, мм	65
Водопоглощение, % по массе	1,6
Марка бетона по водопроницаемости	W12
Марка бетона по морозостойкости, циклов	F2-300
Марка бетона по прочности на сжатие	B50
Марка бетона по прочности на растяжение при изгибе	R _{tb} 4,4
Средняя плотность бетона, кг/м ³	2320
Класс нагрузки (несущая способность)	F900
Страна происхождения	Российская Федерация

2. Лоток водосточный канальный Plus 200 пг №40/0

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	507
Описание	Лоток соответствует чертежу №2.
Материал изготовления лотка	Бетон
Номинальный размер (Длина x Ширина x Высота), мм	1000x335x465
Гидравлическая высота	395
Толщина стенки лотка, мм	65
Водопоглощение, % по массе	1,6
Марка бетона по водопроницаемости	W12
Марка бетона по морозостойкости, циклов	F2-300
Марка бетона по прочности на сжатие	B50

Марка бетона по прочности на растяжение при изгибе	Btb 4,4
Средняя плотность бетона, кг/м ³	2320
Класс нагрузки(несущая способность)	F900
Страна происхождения	Российская Федерация
3. Лоток водосточный канальный Plus 200 пг №20/0 под ревизионную рамку	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	14
Описание	Лоток соответствует чертежу №3.
Материал изготовления лотка	Бетон
Номинальный размер (Длина x Ширина x Высота), мм	1000x335x365
Гидравлическая высота	295
Толщина стенки лотка, мм	65
Водопоглощение, % по массе	1,6
Марка бетона по водопроницаемости	W12
Марка бетона по морозостойкости, циклов	F2-300
Марка бетона по прочности на сжатие	B50
Марка бетона по прочности на растяжение при изгибе	Btb 4,4
Средняя плотность бетона, кг/м ³	2320
Класс нагрузки(несущая способность)	F900
Страна происхождения	Российская Федерация
4. Лоток водосточный канальный Plus 200 пг №40/0 под ревизионную рамку	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	21
Описание	Лоток соответствует чертежу №4.
Материал изготовления лотка	Бетон
Номинальный размер (Длина x Ширина x Высота), мм	1000x335x465
Гидравлическая высота	395
Толщина стенки лотка, мм	65
Водопоглощение, % по массе	1,6
Марка бетона по водопроницаемости	W12
Марка бетона по морозостойкости, циклов	F2-300
Марка бетона по прочности на сжатие	B50

Марка бетона по прочности на растяжение при изгибе	Btb 4,4
Средняя плотность бетона, кг/м ³	2320
Класс нагрузки(несущая способность)	F900
Страна происхождения	Российская Федерация

5. Решетка бетонная лотковая 200.100.33.20 F900 пп10 L1000

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	845
Описание	Решетка соответствует чертежу №5.
Материал изготовления решетки	Бетон
Номинальный размер (Длина x Ширина x Высота), мм	1000x330x200
Площадь водоприемных отверстий, см ²	432
Водопоглощение, % по массе	1,6
Марка бетона по водопроницаемости	W12
Марка бетона по морозостойкости, циклов	F2-300
Марка бетона по прочности на сжатие	B45
Марка бетона по прочности на растяжение при изгибе	Btb 4,4
Средняя плотность бетона, кг/м ³	2320
Класс нагрузки(несущая способность)	F900
Страна происхождения	Российская Федерация

6. Решетка бетонная лотковая 200.100.33.20 F900 пп10 L500

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	5
Описание	Решетка соответствует чертежу №6.
Материал изготовления решетки	Бетон
Номинальный размер (Длина x Ширина x Высота), мм	500x330x200
Площадь водоприемных отверстий, см ²	216
Водопоглощение, % по массе	1,6
Марка бетона по водопроницаемости	W12
Марка бетона по морозостойкости, циклов	F2-300
Марка бетона по прочности на сжатие	B45
Марка бетона по прочности на растяжение при изгибе	Btb 4,4
Средняя плотность бетона, кг/м ³	2320

Класс нагрузки(несущая способность)	F900
Страна происхождения	Российская Федерация

7. Рамка ревизионная Plus 200 h215 L1008

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	35
Описание	Рамка соответствует чертежу №7.
Материал изготовления рамки	Ст3сп ГОСТ 3802005, покрытие: горячее цинкование не менее 80мкм по ГОСТ 9.307-89
Длина, мм	1008
Ширина, мм,	348
Высота, мм	215
Толщина стали, мм	4
Страна происхождения	Российская Федерация

8. Рамка ревизионная Plus 200 h215 L508

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	5
Описание	Решетка соответствует чертежу №7.
Материал изготовления рамки	Ст3сп ГОСТ 3802005, покрытие: горячее цинкование не менее 80мкм по ГОСТ 9.307-89
Длина, мм	508
Ширина, мм,	348
Высота, мм	215
Толщина стали, мм	4
Страна происхождения	Российская Федерация

9. Пескоуловитель Plus 200 пг (верхняя секция) под ревизионную рамку

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	5
Описание	Пескоуловитель соответствует чертежу №9.
Материал изготовления пескоуловителя	Бетон
Номинальный размер (Длина x Ширина x Высота), мм	500x345x465
Водопоглощение, % по массе	1,6
Марка бетона по водопроницаемости	W12
Марка бетона по морозостойкости, циклов	F2-300
Марка бетона по прочности на сжатие	B35
Марка бетона по прочности на растяжение при изгибе	Btb 4,4

Средняя плотность бетона, кг/м ³	2320
Класс нагрузки(несущая способность)	F900
Страна происхождения	Российская Федерация

10. Пескоуловитель Plus 200 пг (средняя секция) под ревизионную рамку

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	5
Описание	Пескоуловитель соответствует чертежу №10.
Материал изготовления пескоуловителя	Бетон
Номинальный размер (Длина x Ширина x Высота), мм	500x345x500
Водопоглощение , % по массе	1,6
Марка бетона по водопроницаемости	W12
Марка бетона по морозостойкости, циклов	F2-300
Марка бетона по прочности на сжатие	B35
Марка бетона по прочности на растяжение при изгибе	Btb 4,4
Средняя плотность бетона, кг/м ³	2320
Класс нагрузки(несущая способность)	F900
Страна происхождения	Российская Федерация

11. Пескоуловитель/дождеприемный колодец Sir/Plus 200 (нижняя секция) с устройством муфты 200 мм

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	3
Описание	Пескоуловитель соответствует чертежу №11.
Материал изготовления пескоуловителя	Бетон
Номинальный размер (Длина x Ширина x Высота), мм	500x345x500
Водопоглощение , % по массе	1,6
Марка бетона по водопроницаемости	W12
Марка бетона по морозостойкости, циклов	F2-300
Марка бетона по прочности на сжатие	B35
Марка бетона по прочности на растяжение при изгибе	Btb 4,4
Средняя плотность бетона, кг/м ³	2320
Класс нагрузки(несущая способность)	F900
Страна происхождения	Российская Федерация

12. Пескоуловитель/дождеприемный колодец Sir/Plus 200 (нижняя секция) с устройством 2-х муфт по 200 мм

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	2
Описание	Пескоуловитель соответствует чертежу №12.
Материал изготовления пескоуловителя	Бетон
Номинальный размер (Длина x Ширина x Высота), мм	500x345x500
Водопоглощение, % по массе	1,6
Марка бетона по водопроницаемости	W12
Марка бетона по морозостойкости, циклов	F2-300
Марка бетона по прочности на сжатие	B35
Марка бетона по прочности на растяжение при изгибе	B _{tb} 4,4
Средняя плотность бетона, кг/м ³	2320
Класс нагрузки(несущая способность)	F900
Страна происхождения	Российская Федерация

13. Корзинка 200

Количество, шт.	6
Описание	соответствует чертежу №13
Материал изготовления корзинки	Сталь оцинкованная
Длина, мм	410
Ширина, мм	184
Высота, мм	138
Толщина, мм	1,5
Страна происхождения	Российская Федерация

14. Заглушка Plus 200 №16-20/0

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	5
Описание	Заклушка соответствует чертежу №14.
Материал изготовления	Сталь оцинкованная
Высота, мм	325
Ширина, мм,	330
Толщина стали, мм	2
Страна происхождения	Российская Федерация

15. Заклушка Plus 200 №36-40/0

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, шт.	3
Описание	Заглушка соответствует чертежу №15.
Материал изготовления	Сталь оцинкованная
Высота, мм	375
Ширина, мм,	330
Толщина стали,мм	2
Страна происхождения	Российская Федерация

16. Шнур уплотнительный DN 25,4мм

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, пог.м	617
Описание	Шнур уплотнительный
Диаметр внешний, мм	25,4
Теплостойкость шнура при t=200°C не менее 30 сек.	Отсутствие нарушения целостности поверхности
Морозостойкость шнура, циклы.	Не менее 50 циклов
Химстойкость шнура к воздействию нормативных жидкостей.	Потеря массы не более 10%
Удельная прочность при 25% сжатии шнура кгс/м.	Не более 1,8
Относительная остаточная деформация при 25% сжатии шнура	Не более 10
Относительное удлинение в момент разрыва, %	Не менее 5
Водопоглощение, % по объему.	Не более 0,5
Предел прочности при растяжении, кгс/м.	Не менее 1,41
Страна происхождения	Российская Федерация

17. Шнур ПГ 18.

Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Количество, пог.м	1 746
Описание	Шнур демпферный
Диаметр внешний, мм	18
Твердость по Шору	58-59
Страна происхождения	Российская Федерация