

Разъяснение №1
положений Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право
заключения Договора поставки объемной георешетки

Реестровый номер № 32211269481

«01» апреля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель
генерального директора
ООО «СК «Автодор»

_____ Г.И. Сунгатуллина

г. Москва - 2022 г.

От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки объемной георешетки, реестровый номер № 32211269481:

Вопрос 1:

Добрый день. Прошу дать разъяснение по качественным и техническим характеристикам в части параметра толщины ленты?

Ответ на вопрос 1:

В соответствии с Технической частью (Приложение № 2 к Извещению) в редакции изменений № 1 - Толщина полосы не менее 1.3 мм.

Вопрос 2:

А также наличия перфорации?

Ответ на вопрос 2:

Перфорация не требуется