

Разъяснение № 1
положений Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право
заключения Договора поставки арматуры и стальной полосы

Реестровый номер № 32211704627

«23» сентября 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора
ООО «СК «Автодор»

_____ Г.И. Сунгатуллина

г. Москва - 2022 г.

От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений Извещения о проведении Запроса котировок в электронной форме на право заключения Договора поставки арматуры и стальной полосы, реестровый номер № 32211704627.

Вопрос:

Добрый день. Можно ли поставить Арматура класса (А- III) А400 Ø 6 Арматура класса (А- III) А400 Ø 8 Арматура класса (А-I) А240 Ø 12 в бунтах?

Ответ на вопрос:

Состояние поставки Арматуры класса (А- III) А400 Ø 6, Арматуры класса (А- III) А400 Ø 8 и Арматура класса (А-I) А240 Ø 12 – прутки или стержни мерной длины, в соответствии с Приложением № 2 к Извещению. Техническая часть с учетом изменений № 1.