

Разъяснение №1
положений Документации о Запросе ценовых предложений поставки силового кабеля
1х95-10кВ

Реестровый номер № AVT06022400001

«07» февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО- «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора
ООО «СК «Автодор»

_____ Г.И. Сунгатулина

г. Москва

От потенциального участника конкурентной процедуры поступил запрос на разъяснение положений Документации о Запросе ценовых предложений поставки силового кабеля 1х95-10кВ, реестровый номер № AVT25012400001.

Вопрос:

Просим уточнить сечение экрана кабеля и марку кабеля.

Ответ:

Участник конкурентной процедуры сам определяет сечение экрана, исходя из сопротивления экрана постоянному току, требования к которому установлены Технической частью (Приложение № 2 к Документации).

Маркировка должна соответствовать описанию, указанному в Технической части (Приложение № 2 к Документации) и документации завода изготовителя. Требования к конкретной марке кабеля Технической частью (Приложение № 2 к Документации) не предусмотрены.