

**Разъяснение №3**  
**положений Документации о Запросе ценовых предложений поставки силового кабеля**  
**1х95-10кВ**

**Реестровый номер № AVT06022400001**

«09» февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО  
Генеральный директор  
ООО- «Автодор-ТП»

\_\_\_\_\_ И.Н. Комкова

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель  
генерального директора  
ООО «СК «Автодор»

\_\_\_\_\_ Г.И. Сунгатуллина

**г. Москва**

От потенциального участника конкурентной процедуры поступил запрос на разъяснение положений Документации о Запросе ценовых предложений поставки силового кабеля 1х95-10кВ, реестровый номер № АVT06022400001.

**Вопрос № 1:**

Вопрос по техническому описанию закупаемой продукции:

Указано: «с экраном из алюминиевой трубки».

Прошу уточнить, имеется ввиду Термоккоррозионно-стойкий алюминиевый сплав (ТАС)?  
Прошу уточнить сечение экрана.

**Ответ № 1:**

Экран должен быть выполнен из алюминия согласно ГОСТ 55025-2012.

Участник конкурентной процедуры сам определяет сечение экрана, исходя из сопротивления экрана постоянному току, требования к которому установлены Технической частью (Приложение № 2 к Документации).

**Вопрос № 2:**

Указано: «герметизации экрана, с броней из лент алюминия»

Прошу уточнить: герметизация одиночная или двойная?

**Ответ № 2:**

Согласно Технической части (Приложение № 2 к Документации): Одножильный силовой кабель с экраном из герметичной алюминиевой трубки, с элементами продольной герметизации экрана, с броней из лент алюминия должен соответствовать ГОСТ 55025-2012 и ТУ производителя.