

Разъяснение №5
положений Документации о Запросе ценовых предложений поставки силового кабеля
1х95-10кВ

Реестровый номер № AVT06022400001

«09» февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО- «Автодор-ТП»

_____ И.Н. Комкова

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора
ООО «СК «Автодор»

_____ Г.И. Сунгатулина

г. Москва

От потенциального участника конкурентной процедуры поступил запрос на разъяснение положений Документации о Запросе ценовых предложений поставки силового кабеля 1х95-10кВ, реестровый номер № AVT06022400001.

Вопрос:

В Приложение №2 к Документации. Техническая часть в КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА в пункте "Сопротивление постоянному току, жила/экран:" требуются показатели для определения соответствия в следующих значениях и размерности "0,32 А / 0,14 А" что недопустимо вследствие того, что параметр сопротивления электрическому току измеряется в Омах, а не в Амперах. Просим Вас внести изменения в Техническую часть и продлить сроки подачи заявок на участие, т.к. из-за этого затруднительно определить требуемое сечение экрана в запрашиваемом кабеле.

Ответ:

По данному вопросу будут внесены изменения в Документацию.