

Разъяснение №7
положений Документации о Запросе ценовых предложений поставки силового кабеля
1х95-10кВ

Реестровый номер № AVT06022400001

«09» февраля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО- «Автодор-ТП»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора
ООО «СК «Автодор»

_____ И.Н. Комкова

_____ Г.И. Сунгатулина

г. Москва

От потенциального участника конкурентной процедуры поступил запрос на разъяснение положений Документации о Запросе ценовых предложений поставки силового кабеля 1х95-10кВ, реестровый номер № АVT06022400001.

Вопрос:

Прошу Вас уточнить технические характеристики длительно допустимого тока при прокладке в земле плоскостью/треугольником. Если в Вашем техническом задании указаны верные технические характеристики по длительности допустимого тока при прокладке, то необходимо увеличение сечения кабеля до 120 мм. кв. В прикрепленном файле мы привели две характеристики на кабель сечением 95 мм. кв. и сечением 120 мм. кв. Просим уточнить значение длительно допустимого тока при прокладке в земле плоскостью/треугольником.

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА 1. Силовой кабель 1х95-10кВ АПвКаПуг 1х95мм²/150а-10 кВ	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Описание	Одножильный силовой кабель на номинальное напряжение 10кВ с алюминиевой круглой многопроволочной уплотнительной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с экраном из алюминиевой трубки, с элементами продольной герметизации экрана, с броней из лент алюминия должен соответствовать ГОСТ 55025-2012 и ТУ производителя.
Количество:	53,00 км
Класс напряжения:	10 кВ
Количество жил:	1
Толщина алюминиевой оболочки:	1,1 мм диаметр проволоки алюминиевой брони 2,6 мм
Номинальное сечение жилы:	95 мм ²
Сопротивление постоянному току, жила/экран:	0,32 А / 0,14 А 0,32 Ом/км / 0,1996 Ом/км
Термически допустимый ток КЗ, за 1 секунду, жила/экран:	8,9 кА / 15,34 кА 8,9 кА / 17,25 кА
Длительно допустимый ток при прокладке в земле плоскостью/треугольником:	298 А / 288 А 263 А / 253 А
Страна происхождения:	Российская Федерация

КАЧЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА 1. Силовой кабель 1х95-10кВ АПвКаПуг 1х120мм²/150а-10 кВ	
Наименование показателя	Показатели для определения соответствия
Описание	Одножильный силовой кабель на номинальное напряжение 10кВ с алюминиевой круглой многопроволочной уплотнительной жилой, с изоляцией из сшитого полиэтилена, с экраном из алюминиевой трубки, с элементами продольной герметизации экрана, с броней из лент алюминия должен соответствовать ГОСТ 55025-2012 и ТУ производителя.
Количество:	53,00 км
Класс напряжения:	10 кВ

Количество жил:	1
Толщина алюминиевой оболочки:	1,1 мм диаметр проволоки алюминиевой брони 2,6 мм
Номинальное сечение жилы:	95 мм ² сечение 120 мм ²
Сопротивление постоянному току, жила/экран:	0,32 А / 0,14 А 0,253 Ом/км / 0,1996 Ом/км
Термически допустимый ток Кз, за 1 секунду, жила/экран:	8,9 кА / 15,34 кА 11,3 кА / 17,25 кА
Длительно допустимый ток при прокладке в земле плоскостью/треугольником:	298 А / 288 А 298 А / 288 А
Страна происхождения:	Российская Федерация

Ответ:

Сечение кабеля и технические характеристики длительно допустимого тока должны соответствовать требованиям Технической части (Приложение № 2 к Документации).