

**Разъяснение №2
положений Документации о Запросе ценовых предложений поставки металлоконструкций
пролетного строения**

Реестровый номер № AVT08072400001

«11» июля 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО- «Автодор-ТП»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора
ООО «СК «Автодор»

_____ И.Н. Комкова

_____ Г.И. Сунгатуллина

г. Москва

От потенциального участника конкурентной процедуры поступил запрос на разъяснение положений Документации о Запросе ценовых предложений поставки металлоконструкций пролетного строения, реестровый номер № АVT08072400001.

Вопрос:

По закупке просим уточнить есть ли дополнительные чертежи на конструкции водоотводных лотков? или только то что есть в комплекте рабочей документации: 08-24-РД-2-МП, на 5 листе по порядку также выявлено разночтение по покрытию водоотводных лотков в тех. указаниях - грунт 80мкм, а на 5 листе комплекта РД 08-24-РД-2-МК - горячее цинкование вместе с этим, по ГОСТУ на листовую металл для водоотводных лотков 345-09Г2С также опечатка, вероятно должен быть 19281-2014 (ГОСТ 55374-2012 это для листового проката 15ХСНД и 10ХСНД).

Ответ:

Чертежи водоотводных лотков представлены в томе 08-24-РД-2-КМ, дополнительных чертежей лотков нет. В комплекте 08-24-РД-2-МП на 5 листе по порядку, отсутствуют указания по покрытию водоотводных лотков грунтом 80мкм. В комплекте 08-24-РД-2-КМ на 5 листе по порядку, антикоррозионное покрытие выполняют лакокрасочными материалами, горячее цинкование не используется. В соответствии с таблицей 1 ГОСТ 55374-2012 распространяется на сталь 325-09Г2СД из которой предусмотрено изготовление водоотводных лотков.