

**Разъяснение №1**  
**положений Документации о Запросе ценовых предложений поставки силового кабеля**  
**1х95-10кВ**

**Реестровый номер № АУТ07082400001**

«08» августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО  
Генеральный директор  
ООО- «Автодор-ТП»

\_\_\_\_\_ И.Н. Комкова

УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель  
генерального директора  
ООО «СК «Автодор»

\_\_\_\_\_ Г.И. Сунгатуллина

**г. Москва**

От потенциального участника конкурентной процедуры поступил запрос на разъяснение положений Документации о Запросе ценовых предложений поставки силового кабеля 1x95-10кВ, реестровый номер № АVT07082400001.

**Вопрос:**

Уважаемый заказчик, необходимо уточнение по материалу экрана, требуется медный или алюминиевый?

**Ответ:**

Согласно Техническим характеристикам (Приложение №2 Документации) «с экраном из герметичной сварной алюминиевой трубки».