

**Разъяснение № 1  
положений Документации о Запросе ценовых предложений поставки шпунта Ларсена Л5-  
УМ**

**Реестровый номер № AVT25102400003**

«29» октября 2024 г.

**СОГЛАСОВАНО**  
Генеральный директор  
ООО «Автодор-ТП»

**УТВЕРЖДАЮ**  
Первый заместитель  
генерального директора  
ООО «СК «Автодор»

\_\_\_\_\_ И.Н. Комкова

\_\_\_\_\_ Г.И. Сунгатуллина

**г. Москва**

От потенциального участника конкурентной процедуры поступил запрос на разъяснение положений Документации о Запросе ценовых предложений поставки шпунта Ларсена Л5-УМ, реестровый номер № АVT25102400003.

**Вопрос:**

Возможно поставка аналога шпунта Л5-УМ ? Технические характеристики шпунта 523 ГОСТР 53529-2009 Масса шпунта - 89,1 кг/м.п. Монтажная ширина - 506 мм Длина профиля - 4-24 м Высота профиля - 430 мм Толщина полки и стенок - 12 мм Упругий момент - 2338 см<sup>3</sup>/м Момент инерции — 50269 см<sup>4</sup>/м

**Ответ:**

Замена на аналог не предусмотрена, шпунт Ларсена Л5-УМ должен соответствовать требованиям Технической части (Приложение № 2 к Документации).