

Разъяснение № 1
положений Документации о Запросе ценовых предложений поставки кабеля АВВГ

Реестровый номер №АVT10062500002

«17» июня 2025 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ООО- «Автодор-ТП»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель
генерального директора
ООО «СК «Автодор»

_____ И.Н. Комкова

_____ Г.И. Сунгатуллина

г. Москва 2025 г.

От потенциального участника конкурентной процедуры поступил запрос на разъяснение положений Документации о Запросе ценовых предложений поставки кабеля АВВГ, реестровый номер № AVT10062500002.

Вопрос:

Согласно ГОСТ 31996-2012, п.5.2.1.3, таблица 1, токопроводящая алюминиевая жила в многопроволочном исполнении изготавливается с 25 сечения и выше. У Вас в ТЗ п.3 кабель АВВГ 2х16-1 указана многопроволочное исполнение, это отклонение от ГОСТ 31996-2012. Возможно ли заменить п.3 на однопроволочную жилу?

Ответ на вопрос:

В Технической части (Приложении №2 к Документации) нет указания на одно проволочное или многопроволочное исполнение жилы.