

**Разъяснения №1**

**положений Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение подрядных работ и разработку рабочей документации по капитальному ремонту альтернативного направления автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск, на участке км 225+000 – км 260, Тульская область (Этап 2, км 235+000 – км 260+000, 2 пусковой комплекс) (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства)**

**Реестровый номер №31908356076**

«18» октября 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя правления  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»  
по конкурентной политике

\_\_\_\_\_ А.С. Соколов  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Департамента  
эксплуатации и безопасности  
дорожного движения  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ А.В. Казанцев  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор  
ООО «Автодор-ТП»

\_\_\_\_\_ И.Н. Комкова  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор Департамента  
конкурентной политики  
Государственной компании  
«Российские автомобильные дороги»

\_\_\_\_\_ О.Ю. Алексеева  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

г. Москва - 2019 г.

От потенциального участника закупки поступил запрос на разъяснение положений Документации о Конкурсе в электронной форме на право заключения Договора на выполнение подрядных работ и разработку рабочей документации по капитальному ремонту альтернативного направления автомобильной дороги М-4 «Дон» Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск, на участке км 225+000 – км 260, Тульская область (Этап 2, км 235+000 – км 260+000, 2 пусковой комплекс) (с привлечением к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), реестровый номер № 31908356076

Вопросы:

№ п/п	Ссылка на пункт, раздел Конкурсной документации, положения которого необходимо разъяснить	Содержание пункта Конкурсной документации, положения которого необходимо разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений Конкурсной документации.
1.	Приложение №1 к Конкурсной документации Глава №2 ЗАДАНИЕ на разработку рабочей документации, пункт 2.	Согласно Приложения № 1 к Конкурсной Документации Глава №2 ЗАДАНИЕ на разработку рабочей документации, пунктом 2. Исходные данные для разработки рабочей документации, установлены следующие основные показатели (в соответствии с утвержденной проектной документацией): Вид покрытия <b>ЩМА-16</b> . Согласно Приложения № 1 к Конкурсной Документации Глава № 3. Ведомость объемов работ по объекту, в соответствии с пунктами №№ 4.1.8, 4.2.10, 4.3.13, 4.4.13, 6.1.10, 6.2.12 необходимо выполнить следующие работы: Устройство слоя износа из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси <b>ЩМА-15</b> на ПБВ 60, толщиной 4 см	В исходных данных для разработки рабочей документации и в ведомости объемов подлежащих выполнению работ указаны два различных материала применяемых в одном и том же конструктивном слое. В целях исключения разночтений, считаем необходимым внести корректировку в п.2 Главы №2 ЗАДАНИЕ на разработку рабочей документации, с указанием конкретного материала, соответствующего Приложению № 1 к Конкурсной Документации Глава №3 Ведомость объемов работ по объекту и Приложению № 18 Проектная документация, утвержденной Распоряжением Государственной компании «Автодор» №ПИИ-58-р от 04.06.2019, положительные заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» № 0174-18/СГЭ-5261/02 от 25.04.2018 и №0175-18/СГЭ-5261/05 от 25.04.2018

2.	Приложение №1 к Конкурсной документации Глава № 3. Ведомость объемов работ по объекту, пункт 2.4.3.6.	<p>Согласно Приложения № 1 к Конкурсной Документации Глава № 3. Ведомость объемов работ по объекту, необходимо выполнить следующие работы:</p> <table border="1" data-bbox="459 261 1491 539"> <thead> <tr> <th data-bbox="459 261 577 424">№№ п.п.</th> <th data-bbox="577 261 1256 424">Наименование работ</th> <th data-bbox="1256 261 1361 424">Ед. изм.</th> <th data-bbox="1361 261 1491 424">Объем работ</th> </tr> <tr> <th data-bbox="459 424 577 459">1</th> <th data-bbox="577 424 1256 459">2</th> <th data-bbox="1256 424 1361 459">3</th> <th data-bbox="1361 424 1491 459">4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="459 459 577 494"></td> <td data-bbox="577 459 1256 494"><b>Разработка Рабочей документации</b></td> <td data-bbox="1256 459 1361 494"><b>компл.</b></td> <td data-bbox="1361 459 1491 494"><b>8,51</b></td> </tr> <tr> <td data-bbox="459 494 577 539"></td> <td data-bbox="577 494 1256 539"><b>ГЛАВА 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b></td> <td data-bbox="1256 494 1361 539"></td> <td data-bbox="1361 494 1491 539"></td> </tr> </tbody> </table>	№№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	1	2	3	4		<b>Разработка Рабочей документации</b>	<b>компл.</b>	<b>8,51</b>		<b>ГЛАВА 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>			В целях надлежащего и корректного учета подлежащих выполнению объемов работ, просим уточнить объем работ и/или единицу измерения подлежащих выполнению работ по разработке рабочей документации и при необходимости внести соответствующие изменения в Приложение № 1 к Конкурсной Документации Глава № 3. Ведомость объемов работ по объекту.
№№ п.п.	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ																
1	2	3	4																
	<b>Разработка Рабочей документации</b>	<b>компл.</b>	<b>8,51</b>																
	<b>ГЛАВА 1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>																		
3.	Приложение №1 к Конкурсной документации Глава № 3. Ведомость объемов работ по объекту, пункт 2.5.2.6.	<p>Согласно Приложения № 1 к Конкурсной Документации Глава № 3. Ведомость объемов работ по объекту, в соответствии с пунктом № 2.5.2.6 необходимо выполнить следующие работы:</p> <table border="1" data-bbox="459 692 1512 762"> <tbody> <tr> <td data-bbox="459 692 584 762">2.5.2.6</td> <td data-bbox="584 692 1272 762">Установка чугунной щелевой решетки, длина секции 0,5 м</td> <td data-bbox="1272 692 1384 762">пог.м/ шт.</td> <td data-bbox="1384 692 1512 762">56 246</td> </tr> </tbody> </table>	2.5.2.6	Установка чугунной щелевой решетки, длина секции 0,5 м	пог.м/ шт.	56 246	Не корректно указан объем работ, количество штук не соответствует протяженности при длине секции 0,5 метров. В целях корректного учета подлежащих выполнению объемов работ, считаем необходимым внести соответствующие изменения в п.2.5.2.6, Приложения № 1 к Конкурсной Документации Глава № 3. Ведомость объемов работ по объекту												
2.5.2.6	Установка чугунной щелевой решетки, длина секции 0,5 м	пог.м/ шт.	56 246																

Ответ на вопросы:

По данным вопросам будут внесены изменения в Документацию о Конкурсе.